

**ATTIVITA' 74.1.A DEL
D.P.R. 01/08/2011 n.151**



**ATTIVITA' 13.1.A DEL
D.P.R. 01/08/2011 n.151**



LEGENDA PRESIDI ANTINCENDIO	
	ESTINTORE A POLVERE DA 6 Kg DI TIPO OMologato CAPACITA' ESTINGUENTE NON INFERIORE A 21A-89BC
	ESTINTORE CARRELLOTTATO DA 30 Kg DI TIPO OMologato CAPACITA' ESTINGUENTE NON INFERIORE A B3
	CARTELLO SEGNALITICO ESTINTORE
	CONTATORE GAS POSTO IN APPOSITO ARMADITTO AERATO SECONDO DM 12/4/96
	RETE GAS METANO SECONDO DM 12/4/96 – DM 24/11/84
	VALVOLA D'INTERCETTAZIONE GAS METANO SECONDO DM 12/4/96
	GIUNTO ANTIIBRANTE GAS METANO SECONDO DM 12/4/96
	CARTELLO SEGNALITICO VALVOLA DI INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE

Professional autorizzato certificazioni N.O.P.
Iscrizione elenchi Ministero dell'Interno
Cod. di individuazione n. MO 550 P 083
Dir. Ind. MALAGUTI DAVIDE
SOLUCIONI INTEGRALI INDUSTRIALI MODENA

RIF. PRAT. VVF N° 12273

NOTE	REV.	DESCRIZIONE	DATA
		O... EMISSIONE	19.02.18
			M.L.
p.i. DAVIDE MALAGUTI			
Via P. Paolo Pasolini n. 23 – 41123 MODENA Tel. 059.829345 – Fax. 059.333790 P.I. 02334310360 - C.F. MLG DVD 60T30C1071 E-mail – malaguti@biacchiasociati.it			
COMMITTENTE COTTO PETRUS S.r.l. VIA MOLINO, 4 – ROTEGLIA DI CASTELLARANO (RE)			
IMPRESA			
OPERA STABILIMENTO CERAMICO INFERIORE AI 25 ADDETTI			
ELABORATO ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI PLANIMETRIA GENERALE			

VF.1

1:1000