

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI NOVARA
Vigilanza

OGGETTO: Relazione n. K13_2019_00755_003

Acqua Novara – VCO, depuratore di Momo

Campionamento acque di scarico

Redazione	Funzione: Collaboratore Tecnico Professionale Nome: Piergiuseppe Rondonotti	Data: 10/4/2019	Firma: 
Verifica e approvazione	Funzione: Responsabile di Vigilanza Nome: Giovanna Mulatero	Data Firmato digitalmente da: Giovanna Mulatero Data: 31/05/2019 10:11:45	Firma: 

c:\documenti\sopralluoghi 2019\dep. momo a304\relazione tecnica.doc

Codice attività: A304

Ragione sociale Ente: Acqua Novara VCO S.p.A.	Sede legale: via Triggiani, 9 – 28100 Novara Sede operativa: depuratore di MOMO Strada Alessandrina snc - Momo segreteria@pec.acquanovaravco.eu
Attività: Controllo scarico idrico	gestore servizio idrico integrato
Operatori che effettuano il controllo: Rondonotti Piergiuseppe	

ATTIVITA' SVOLTA

Il sottoscritto Piergiuseppe Rondonotti il giorno 26/3/2019, a seguito di programmazione si è recato presso l'impianto in oggetto indicato per eseguire un prelievo delle acque di scarico. Tutte le operazioni effettuate sono riportate nel verbale di sopralluogo n. K13_2019_00755_001 e nella scheda di campionamento n. K13_2019_00755_002.

CONCLUSIONI

Il campione è risultato conforme ai sensi della tabella IV, allegato 2 della L.R. 13/90, come da Rapporto di Prova n. 2019/016534 dell'8/4/2019.