

N° Prot.

Spett.le ARPA - SS 11.01 - VIGILANZA  
VIALE ROMA, 7/D-E  
NOVARA 28100 (NO)

**OGGETTO: trasmissione rapporti di prova**

Si trasmettono, allegati, i rapporti di prova dei campioni:

**N° 2019/062674 del 20/11/2019 Verbale SUK13\_2019\_02898\_002 del 20/11/2019**  
**ACQUE REFLUE - ACQUE REFLUE URBANE**

Distinti saluti.



Responsabile della SS 11.03 - Laboratorio specialistico  
Nord Est

Dott.ssa Mariavittoria Stefanetti

*Mariavittoria Stefanetti*



**SC 11 - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est**

**SS 11.03 - Laboratorio specialistico Nord Est**

Laboratorio di VIALE ROMA 7/D-E - 28100 NOVARA (NO)

**RAPPORTO DI PROVA N. 2019/039437 Emesso il 29/11/2019**

**N° Campione:** 2019/062674

**Descrizione:** ACQUE REFLUE  
ACQUE REFLUE URBANE - - 186

**Committente:** ARPA - SS 11.01 - VIGILANZA  
VIALE ROMA 7/D-E - 28100 NOVARA (NO)

**Prelevato da:** ARPA - SS 11.01 - VIGILANZA - SEDE DI NOVARA  
VIALE ROMA 7/D - E 28100 NOVARA (NO)

**Presso:** PUNTO DI PRELIEVO ACQUE REFLUE  
NO0405A16 - USCITA IMPIANTO PRIMA DELL'IMMISSIONE IN ROGGIA MORA  
VIA MARCONI GUGLIELMO 41 - 28073 FARA NOVARESE (NO) FARA NOVARESE  
ACQUA NOVARA.VCO S.P.A.

**Pervenuto il:** 20/11/2019 **Verbale/Riferimento:** SUK13\_2019\_02898\_02 **del:** 20/11/2019

**Prove iniziate il:** 21/11/2019 **Terminate il:** 27/11/2019

Il presente Rapporto di prova NON può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio.  
I risultati riportati sul presente Rapporto di prova sono rappresentativi del solo campione sottoposto a prova.

N° Campione: **2019/062674**

N° Rapporto di Prova: **2019/039437**

Esame obiettivo: campione leggermente giallino

**PARAMETRI BIOLOGICI**

METODO/Parametro	Valore	Incertezza	U.M.	Recupero
APAT CNR-IRSA METODO 7030 D MAN 29/2003 - (U.RP.M001)				
Escherichia coli	< 1		UFC/100ml	N.A.

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' /NON CONFORMITA'**

Il valore del parametro Escherichia coli **NON SUPERA** il limite del D.lgs. 152/2006 Parte III, All.5, Tab.3 e s.m.i. "scarichi in acque superficiali"

**\* Prova non accreditata da Accredia**

Ogni metodo di prova è identificato da un codice interno alfanumerico, riportato dopo la descrizione, quale riferimento al catalogo dell'Agenzia

La colonna recupero indica, per ogni parametro, il recupero (%) e se questo sia stato utilizzato nei calcoli (SI/NO).

La lettera E nella colonna del risultato analitico, se presente, indica un valore espresso in notazione esponenziale, e va inteso come il prodotto del numero riportato per 10 elevato alla potenza rappresentata dal numero indicato dopo la E.

N.D.: non determinato

N.A.: non applicabile

N° Campione: 2019/062674

N° Rapporto di Prova: 2019/039437

Esame obiettivo: campione leggermente giallino

**PARAMETRI CHIMICI**

METODO/Parametro	Valore	Incertezza	U.M.	Recupero
APAT CNR-IRSA Metodo 2100 Man 29/2003 - (U.RP.M919)				
* Temperatura al punto di prelievo (trascrizione da verbale - misura conoscitiva)	13,8		°C	N.A.
ISO 15705:2002 - (U.RP.M014)				
Domanda chimica di ossigeno (COD) come O <sub>2</sub>	16		mg/l	N.A.
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed. 23rd 2018, 5210 D - (U.RP.M330)				
* Domanda biochimica di ossigeno (BOD) come O <sub>2</sub>	< 5		mg/l	N.A.
APAT CNR-IRSA Metodo 2090 B Man. 29/2003 - (U.RP.M257)				
* Solidi sospesi	< 10		mg/l	N.A.
KIT COLORIMETRICO A AZOTO TOTALE - (U.RP.M590)				
* Azoto totale come N	8		mg/l	N.A.
APAT CNR-IRSA METODO 4110 A2 MAN 29/2003 - (U.RP.M854)				
* Fosforo totale come P	< 0,5		mg/l	N.A.
APAT CNR-IRSA METODO 2060 MAN 29/2003 - (U.RP.M559)				
* Concentrazione idrogenionica (pH)	7,2		unità pH	N.A.
APAT CNR IRSA 3150C Man 29 2003 - (U.RP.M875)				
Cromo (VI)	< 0,05		mg/l	N.A.
APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 - (U.RP.M560)				
Conducibilità elettrica specifica a 20°C	407		µS/cm	N.A.
APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 - (U.RP.M901)				
Fluoruri come F	< 0,5		mg/l	N.A.
Cloruri come Cl	79		mg/l	N.A.
Solfati come ione solfato	11		mg/l	N.A.
Azoto nitrico come N	6,8		mg/l	N.A.
Azoto nitroso come N	< 0,03		mg/l	N.A.
APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003 - (U.RP.M300)				
* Azoto ammoniacale come ione ammonio	< 0,5		mg/l	N.A.
APAT CNR-IRSA Metodo 2020 A Man. 29/2003 - (U.RP.M256)				
* Colore sulla diluizione 1:20	Non percettibile			N.A.
KIT COLORIMETRICO A TENSIOATTIVI ANIONICI - (U.RP.M606)				
* Tensioattivi anionici (MBAS) come dodecilbenzensolfonato di sodio	< 0,2		mg/l	N.A.
KIT COLORIMETRICO A TENSIOATTIVI NON IONICI - (U.RP.M607)				
* Tensioattivi non ionici	< 0,2		mg/l	N.A.
KIT COLORIMETRICO A TENSIOATTIVI CATIONICI - (U.RP.M605)				
* Tensioattivi cationici	< 0,2		mg/l	N.A.
EPA 3015A 2007 + EPA 6010D 2018 - (U.RP.MA074a)				
* Alluminio	< 0,1		mg/l	N.A.
* Arsenico	< 0,1		mg/l	N.A.
* Bario	< 0,2		mg/l	N.A.
* Boro	< 0,1		mg/l	N.A.

\* Prova non accreditata da Accredia

Ogni metodo di prova è identificato da un codice interno alfanumerico, riportato dopo la descrizione, quale riferimento al catalogo dell'Agenzia. La colonna recupero indica, per ogni parametro, il recupero (%) e se questo sia stato utilizzato nei calcoli (SI/NO).

La lettera E nella colonna del risultato analitico, se presente, indica un valore espresso in notazione esponenziale, e va inteso come il prodotto del numero riportato per 10 elevato alla potenza rappresentata dal numero indicato dopo la E.

N.D.: non determinato

N.A.: non applicabile

N° Campione: 2019/062674

N° Rapporto di Prova: 2019/039437

METODO/Parametro	Valore	Incertezza	U.M.	Recupero
* Cadmio	< 0,005		mg/l	N.A.
* Cromo	< 0,1		mg/l	N.A.
* Ferro	< 0,1		mg/l	N.A.
* Manganese	< 0,1		mg/l	N.A.
* Nichel	< 0,2		mg/l	N.A.
* Piombo	< 0,05		mg/l	N.A.
* Rame	< 0,025		mg/l	N.A.
* Zinco	0,17		mg/l	N.A.
EPA 3015A 2007 + EPA 200.8 1994 - (U.RP.MA058a)				
* Mercurio	< 0,001		mg/l	N.A.
* Selenio	< 0,003		mg/l	N.A.

# DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'/NON CONFORMITA'

Relativamente alle determinazioni chimiche effettuate il campione risulta conforme, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 Parte III, All. 5, Tab. 3, scarico in acque superficiali e s.m.i.

Il Dirigente Responsabile: Dott.ssa Mariavittoria Stefanetti

*Mariavittoria Stefanetti*

## \* Prova non accreditata da Accredia

Ogni metodo di prova è identificato da un codice interno alfanumerico, riportato dopo la descrizione, quale riferimento al catalogo dell'Agenzia

La colonna recupero indica, per ogni parametro, il recupero (%) e se questo sia stato utilizzato nei calcoli (SI/NO).

La lettera E nella colonna del risultato analitico, se presente, indica un valore espresso in notazione esponenziale, e va inteso come il prodotto del numero riportato per 10 elevato alla potenza rappresentata dal numero indicato dopo la E.

N.D.: non determinato

N.A.: non applicabile