

Tipo impianto	Alimentazione	Manutenzione
P<35 kW con generatori di calore a fiamma	gas, metano, GPL	ogni 2 anni
P≤10kW	solido	ogni 4 anni
10<P≤15kW	solido	ogni 2 anni
P>15kW	solido	1 volta all'anno
P<35 kW con generatori di calore a fiamma	liquido	1 volta all'anno
35<P<350 kW con generatori di calore a fiamma	gas, metano, GPL, liquido, solido	1 volta all'anno
P>350 kW con generatori di calore a fiamma	gas, metano, GPL, liquido, solido	1 volta all'anno
12<P<100 kW macchine frigorifere/pompe di calore	macchine frigorifere/pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico o ad assorbimento a fiamma diretta	ogni 4 anni
P≥100 kW macchine frigorifere/pompe di calore	macchine frigorifere/pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico o ad assorbimento a fiamma diretta	ogni 2 anni
P≥12 kW macchine frigorifere/pompe di calore	pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	ogni 4 anni
P≥12 kW macchine frigorifere/pompe di calore	pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica	ogni 2 anni
teleriscaldamento	sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	ogni 4 anni